



INFORMARE PREVENTIVĂ

PREVENIREA INCENDIILOR ÎN SEZONUL RECE

- ❖ verificați cu grijă sobele, canalele și coșurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;
- ❖ tencuiți și spoiți cu var partea din pod a coșului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor;
- ❖ curățați canalele și coșurile de fum premergător sezonului rece;
- ❖ montați pe pardoseala combustibilă, în fața ușitei de alimentare cu combustibil, o tablă cu dimensiuni de 0,50x0,70 m;
- ❖ nu introduceți în sobe lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsați ușita de la focar deschisă și nu supraîncălziți sobele;
- ❖ nu lăsați copiii nesupravegheați în încăperi unde sunt în funcțiune mijloace de încălzit.

Pentru mijloacele de încălzit care folosesc **combustibil lichid**, recomandăm:

- ❖ verificarea etanșeității conductelor de alimentare cu combustibil;
- ❖ interzicerea supraalimentării cu combustibil;
- ❖ alimentarea cu combustibil atunci când mijlocul de încălzire nu este în stare de funcționare;
- ❖ curățarea periodică a conductelor de alimentare.

Coșurile de fum

- ❖ la acoperișurile cu pantă până la 20% înălțimea gurii coșului față de învelitoare (măsurată pe normala la pantă) trebuie să fie de minimum 100 cm. În cazul existenței unor elemente supraînălțate față de suprafața acoperișului (atice, ziduri antifoc etc.) coșurile trebuie să depășească înălțimea acestora cu cel puțin 100 cm, cu excepția coșurilor situate la distanță mai mică de 13 cm de aceste elemente, la care depășirea se poate reduce la 50 cm;
- ❖ canalele de fum se prevăd cu orificii de curățire prevăzute cu ușite de închidere etanșe duble din tablă sau din azbociment.
- ❖ la străpungerea planșeelor combustibile, elementele de lemn ale planșeelor trebuie să fie de cel puțin 24 cm de la fața interioară a canalelor de fum.
- ❖ este interzisă trecerea conductelor de instalații prin zidăria coșurilor de fum precum și slăbirea pereților coșurilor cu dibluri, șanțuri, ancore sau piroane.
- ❖ gurile de evacuare ale coșurilor de fum din clădirile cu învelitori combustibile se prevăd cu dispozitive de protecție împotriva scânteilor (grătare de sârmă).